



Popis produktu

Dle seznamu stavebních předpisů společnosti DIBt je požadována u požárních uzávěrů certifikace (německé schválení stavebního dozoru nebo evropské technické posouzení). V těchto dokumentech je požadováno stavěcí zařízení, které udrží systém v provozu otevřený. Tedy vhodné pro tento účel. Vhodnost stavěcího zařízení k použití musí být doložena certifikátem.

Konstrukce	ovládání	Ohlášení poplachu	ruční tlačítko • bezpotenciálový kontakt z centrály hlášení požáru • přes smyčku požárního poplachu nebo kouřové čidlo
Doklad o použitelnosti	UL 864		
Doklad	Z-6.5-1990 pro uzávěry dopravníkových zařízení	Stupeň krytí	IP 65
