



## RZ7

FSA testované VdS a schválené stavebním dozorem

## Popis produktu

Dle seznamu stavebních předpisů společnosti DIBt je požadována u požárních uzávěrů certifikace (německé schválení stavebního dozoru nebo evropské technické posouzení). V těchto dokumentech je požadováno stavěcí zařízení, které udrží systém v provozu otevřený. Tedy vhodné pro tento účel. Vhodnost stavěcího zařízení k použití musí být doložena certifikátem.

<b>Konstrukce</b>	ovládání	<b>Ohlášení poplachu</b>	ruční tlačítko • bezpotenciálový kontakt z centrály hlášení požáru • přes smyčku požárního poplachu nebo kouřové čidlo
<b>Doklad o použitelnosti</b>	UL 864		
<b>Doklad</b>	Z-6.5-1990 pro uzávěry dopravníkových zařízení	<b>Stupeň krytí</b>	IP 65