

RZ3/4

FSA testované VdS a schválené stavebním dozorem

Popis produktu

Dle seznamu stavebních předpisů společnosti DIBt je požadována u požárních uzávěrů certifikace (německé schválení stavebního dozoru nebo evropské technické posouzení). V těchto dokumentech je požadováno stavěcí zařízení, které udrží systém v provozu otevřený. Tedy vhodné pro tento účel. Vhodnost stavěcího zařízení k použití musí být doložena certifikátem.

Konstrukce	ovládání	Ohlášení poplachu	ruční tlačítko • přes smyčku požárního poplachu nebo kouřové čidlo • bezpotenciálový kontakt z centrály hlášení požáru
Doklad o použitelnosti	UL 864		
Doklad	Z-6.5-1484	Stupeň krytí	IP 65
