

RZ3/4

Otestováno VdS (Vertrauen durch Sicherheit) a certifikováno

Popis produktu

ovládání

Dle seznamu stavebních předpisů společnosti DIBt je požadována u požárních uzávěrů certifikace (německý certifikát nebo evropské technické posouzení). V těchto dokumentech je požadováno ovládání, které udrží systém v provozu otevřený. Tedy vhodné pro tento účel. Vhodnost k použití ovládání musí být doložena certifikátem.

Konstrukce	ovládání	Ohlášení poplachu	tlačítko • čidla • bezpotenciálový kontakt z EPS
Certifikáty	UL 864		
Doklady	Z-6.5-1484		
