

RZ3/4

VdS-getest en door bouw- en woningtoezicht goedgekeurd openhoudsysteem

Productbeschrijving

Besturing

De bouwvoorschriftenlijst van het DIBt vereist voor brandafsluitingen een Bewijs van bruikbaarheid (een registratie van het Duitse bouw- en woningtoezicht of een Europese technische registratie). In deze registraties wordt een sluitsysteem geëist, wanneer de systemen tijdens normaal bedrijf open gehouden moeten worden. Het openhoudsysteem moet daarvoor geschikt zijn. De bruikbaarheid ervan moet met een registratie door bouw- en woningtoezicht worden aangetoond.

Bouwwijze	Besturing	Brandmeldingsevaluatie	drukknop • via brandmeldingslus of rookschakelaar • Potentiaalvrij contact van BMZ
Bewijs van bruikbaarheid	UL 864		
Verificatie	Z-6.5-1484		
