

## RZ8

Vrijgave apparaat met stroomvoorziening (Z-6.510-2428)

### Productbeschrijving

Vrijgavevoorziening met voeding voor de installatie van een vastzetsysteem RZ8-FA volgens de algemene typegoedkeuring Z-6.500-2436

<b>Productaanduiding</b>	Energievoorziening met opener	<b>Bediening/weergave</b>	Folietoetsenbord
<b>Nominale spanning</b>	85...265V AC	<b>Behuizing (type)</b>	Spelsberg (ABS)
<b>Aangesloten vermogen</b>	65VA	<b>Behuizing (maat)</b>	122x122x55 mm
<b>Stuurspanning</b>	24V DC	<b>Behuizing (kleur)</b>	zelfde als RAL 7038
<b>Netfrequentie</b>	47...63 Hz	<b>Beschermingsklasse</b>	IP 65
<b>Inschakelstroom</b>	10 A	<b>Omgevingstemperatuur</b>	-10°...+40°C
<b>Uitgangsstroom</b>	900 mA DC		

#### Instructie

De toestelcombinatie RZ8 moet in het detectiebereik van de brandmelders van de betreffende beëindiging worden geïnstalleerd; indien nodig moet een extra brandmelder worden geïnstalleerd. Andere behuizingsontwerpen, b.v. inbouw, bedrijfsbescherming, inbouw in een kast, zijn mogelijk; nadere informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing.