



La lista de normas de construcción del DIBt exige un certificado de prestaciones técnicas para los cierres cortafuegos (una autorización alemana de construcción o una autorización técnica europea). En estas autorizaciones se exigirá un dispositivo de retención si los sistemas se deben mantener abiertos en caso de fallo. El sistema de retención debe ser adecuado para ello. Se demostrará su idoneidad técnica con una autorización de construcción.

Tipo de construcción

Cuadro de control

[DE] - Brandmeldeauswertung

[DE] - Handtaster • [DE] - potentialfreier Kontakt von BMZ • [DE] - über Brandmeldeschleife oder Rauchschalter

[DE] - Nachweis

Z-6.5-1990 para cierres de transportadores